



## ガス漏洩における避難指示について

令和7年（2025年）6月23日（月）、午前11時頃、東海市荒尾町奥曾山地内で、一般住宅の解体工事中に、解体業者が誤ってガス管を破損し、都市ガスが漏洩する事故が発生しました。危険性を考慮して警戒区域を設定し、住民に避難指示を実施しました。

### ■経緯

- ・午前11時13分 119番通報
- ・午前11時22分 消防隊現場到着
- ・午前11時30分 警戒区域設定・避難指示
- ・午後0時37分 避難所開設（渡内敬老の家）
- ・午後1時10分 応急復旧工事完了（東邦ガス株）
- ・午後1時20分 警戒区域解除・避難指示解除

### ■ガス漏洩による影響

火気、電気機器の使用制限、区域内への立入り制限を実施するとともに、区域住民へ避難指示をし、避難所を開設した。

### ■原因

一般住宅の解体工事中に、重機で掘削作業を行っている際、解体業者が誤ってガス管を破損させ、ガス漏れが発生したものの。

また、下水管にもガスが流入し、付近一帯にガスが流出したものの。

### ■被害情報等

区域住民12世帯に対し、一時的に避難所として指定した渡内敬老の家へ避難指示を実施した。避難所への避難者はなく、負傷者等もありません。

問合せ	消防署警防課 担当：池田（いけだ）・川崎（かわさき） 0562-36-0471
-----	---